

00 / 230 V

cc massima ai morsetti di entrata:
8,58 kA

Famiglia involucri:
Centralini


Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
105x170x98

Grado IP:
IP55

Corrente Icw:
10 kA

Forma verifica termica:
IEI 23-51



1

Descrizione

Famiglia armadio	Centralini
Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]	105x170x98
Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]	105x170x98
Struttura base	GW4001
Montanti	
Telai funzionali	
Vano cavi interno	
Pannello SX	
Pannello DX	
KIT affiancamento	
Porta (o profili)	
Fondo (o profili)	
Zoccolo	
Golfari	
Staffe di rinforzo	



Comune di ISOLA SANT'ANTONIO

Provincia di ALESSANDRIA

OPERA

Manutenzione straordinaria per ristrutturazione ed adeguamento della
scuola primaria "De Amicis" FONDO comma 140 Decreto MIUR n.
1007 del 21-12-2017

COMMITTENTE

Comune di Isola Sant'Antonio P. G. Garibaldi, 1

15050 Isola Sant'Antonio Provincia di Alessandria P. I.V.A. 00505090068


PROGETTO ESECUTIVO

Febbraio 2019

Oggetto:

**IMPIANTI ELETTRICI
CARPENTERIA QUADRO CONSEGNA QC**

Proprietà riservata, è vietato riprodurre o
utilizzare il contenuto senza autorizzazione
(art. 2575 c.c.)



Scala:

1:1

Progetto n.: **4690**

Serie:

PE

Tavola n°:

IE-003

RICHIEDENTE:

Comune di Isola Sant'Antonio
p. G. Garibaldi n° 1
15050 Isola Sant'Antonio
tel. 0039 - 0131 - 857121
fax 0039 - 0131 - 857475

Sindaco pro-tempore: sig. Cristian Scotti

P. I.V.A. 00505090068

Timbro e firma:

PROGETTISTA:

dott. ing. Giuseppe Mario Trivero
v. Gerolamo Cermelli n° 10
15121 Alessandria
tel. 0039 - 0131 - 342783
fax 0039 - 0131 - 342783

C.F. TRV GPP 60C27 A479L

P. I.V.A. 01716630064

Timbro e firma: